



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АО  
ГОРОДА КУРСКА

Мирная ул., д. 9, Курск, 305000  
Тел./ факс (84712) 54-58-60

28.08.2024 № 10-2024

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МБОУ «СОШ № 60 им.  
Героев Курской битвы»

Чуриловой О.Л.

kursk-60@yandex.ru

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
действующего законодательства  
о противопожарной безопасности

Прокуратурой округа совместно со специалистом ОНД и ПР по г. Курску УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности на избирательных участках, расположенных в МБОУ «СОШ № 60 им. Героев Курской битвы», в результате которой выявлены нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) определено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.34 Федерального закона №69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно статье 1 Федерального закона №69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Статьей 16 вышеуказанного федерального закона предусмотрено, что разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим относится к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной

Прокуратура Центрального административного  
округа г. Курска Курской области  
№ Прар-20380006-340-24/-20380006



безопасности. Во исполнение данной нормы закона Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

Согласно п.1 Правил противопожарного режима настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

В п. 54 Правил противопожарного режима закреплено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Прокуратурой округа 27.08.2024 совместно со специалистом ОНД и ПР по г. Курску УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности на избирательных участках, расположенных в МБОУ «СОШ № 60 им. Героев Курской битвы», в результате которой выявлены следующие нарушения требований законодательства.

Установлено, что в нарушение п.14 Правил противопожарного режима на противопожарных дверях не обеспечено исправное состояние устройств для samozакрывания; на дверях лестничных клеток не обеспечено исправное состояние приспособлений для samozакрывания.

Также, в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима на объекте защиты шлейф № 33 системы автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном (неработоспособном) состоянии.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, о времени и месте рассмотрения представления прошу сообщить в прокуратуру округа для обеспечения участия в его рассмотрении.



2. Принять исчерпывающие меры по недопущению выявленных нарушений в дальнейшей деятельности.
3. Рассмотреть вопрос об обеспечении исправного состояния устройств для самозакрывания на противопожарных дверях; на дверях лестничных клеток обеспечить исправное состояние приспособлений для самозакрывания. Обеспечение нахождения в исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации.
4. Обеспечить безопасность граждан в МБОУ «СОШ № 60 им. Героев Курской битвы» в период проведения выборов.
5. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований для привлечения лиц, допустивших нарушение законодательства, к дисциплинарной ответственности.
6. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в месячный срок сообщить в письменном виде в прокуратуру Центрального административного округа г. Курска.

Заместитель прокурора округа  
советник юстиции

С.Ю. Лунева

